

№ 26220061000200976394 от 30.08.2022 г.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления),

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 4, E-mail: georgievsk77@26.mchs.gov.ru,

тел. 8(87951)2-30-25

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-004-2022/0055пп / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 СТАНИЦЫ
НЕЗЛОБНОЙ", 357807, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная,
ул. Степная, 229, ОГРН: 1022601174530, ИНН: 2625025556

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 26-004-2022/0055рс от « 30 » августа 20 22 г.

в период с « 01 » сентября 20 22 г. по « 14 » сентября 20 22 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Георгиевскому городскому округу

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

органа государственного пожарного надзора)

капитаном внутренней службы Любимовой Ю.С.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора

Пелипенко Елена Петровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Запоры (замки) на дверях всех эвакуационных выходов сделать свободно открываемыми изнутри без ключа	пункт 26 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	13.03.2023	
2.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.03.2023	
3.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 17 б постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.03.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора

Пелипенко Елена Петровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

« 06 » сентября 20 22 г.

